

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Відокремлений структурний підрозділ
«Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска
Національного університету «Одеська морська академія»

Затверджено наказом начальника
ВСП «МФК ім. О.І. Маринеска
НУ „ОМА”
від 02 січня 2025 року № 8

І Н С Т Р У К Ц І Я № 4

Про заходи пожежної безпеки у гуртожитку
(екіпажі)

ІНСТРУКЦІЯ № 4

Про заходи пожежної безпеки у гуртожитку (екіпажі) ВСП «Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска Національного університету „Одеська Морська Академія”

1. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на всі приміщення у гуртожитку (екіпажі) ВСП «Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска Національного Університету „Одеська Морська Академія”, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі і є обов'язковою для вивчення й виконання всім персоналом і мешканцями гуртожитків. Вимоги Інструкції зобов'язані виконувати також відвідувачі.

2. Вимоги пожежної безпеки.

Увесь персонал гуртожитку під час прийняття на роботу повинен проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, а також щороку – курс навчання правил пожежної безпеки за програмою, затвердженою адміністрацією.

Не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників гуртожитку відповідно до інструкції, яка визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей і є доповненням до схематичного плану евакуації.

Усі мешканці гуртожитку мають бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розписку).

У житлових кімнатах гуртожитку мають бути розміщені на видних місцях:

схематичний план індивідуальної евакуації з відповідного поверху на випадок пожежі із зазначенням даної кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розташування засобів пожежогасіння й сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії в разі виникнення пожежі;

стисла пам'ятка для мешканців із переліком вимог правил пожежної безпеки.

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду. Оренда приміщень допускається тільки за наявності дозволу від органу державного пожежного нагляду.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощити повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

Для забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку необхідно:

організувати цілодобове чергування обслуги. Черговий зобов'язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, індивідуальний засіб захисту органів дихання для організації евакуації людей у разі пожежі, електричний ліхтар, знати порядок виклику пожежної охорони та дій у разі виникнення пожежі. У нічний час черговому (сторожу) *забороняється* спати та виходити за межі гуртожитку;

двері горища, електрощитової, підвалу мають утримуватися замкненими. На дверях слід указувати місце зберігання ключів. Вікна горища та підвалу мають бути заklenі;

експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру дозволяється тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;

у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану;

меблі необхідно розміщати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з приміщення був вільний. Двері мають відчинятися назовні;

евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не захащенями;

наявні в гуртожитку засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні кран-комплекти та первинні засоби пожежогасіння тощо) слід утримувати у справному стані;

усі працівники та мешканці зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування;

переговорні пристрої ліфтів гуртожитку використовуються для передачі повідомлень про пожежі на диспетчерський пункт. Для цього їх слід забезпечити спеціальними табличками з пояснювальними написами.

У гуртожитку не дозволяється:

курити й застосовувати відкритий вогонь;

улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;

використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими відбивачами (розсіювачами);

улаштовувати в кімнатах гуртожитку складські приміщення різного призначення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення;

збирати ЛЗР і ГР, балони з горючим газом у кімнатах, на балконах та лоджіях; захаращувати ці місця макулатурою, старими меблями тощо;

користуватися в житлових кімнатах різноманітними електронагрівними приладами: електрочайниками, кип'ятильниками, мікрохвильовими печами, електроплитами, електропрасками тощо. Для цієї мети адміністрація зобов'язана обладнати спеціальні місця;

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та зачиняти на інші запори, що погано відчиняється зсередини, зовнішні евакуаційні двері.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

користування відкритим вогнем та паління;

залишення без догляду при виході з приміщення увімкнених в електромережу електронагрівальних приладів;

користування пошкодженими і несправними електропроводками, розетками, вимикачами, та іншими електроприладами;

підключення декількох електронагрівальних приладів до однієї розетки;

застосування саморобних подовжувачів;

користування пошкодженими розетками, вимикачами;

влаштування тимчасових електромереж, прокладання електропроводки та кабелів безпосередньо по горючій основі;

влаштовувати в палаті для хворих обладнання не пов'язане з лікувальними процесами.

3. Порядок оповіщення при оголошенні сигналу "Пожежна тривога".

Сигнал "Пожежна тривога" - подається безперервним тривалим дзвінком в навчальному корпусі (екіпажі).

При проведенні контрольних перевірок (тренувань) сигнал оповіщення про пожежну тривогу, подається коротким дзвінком протягом 10 - 15 секунд.

Керівники структурних підрозділів (завідувачі відділень, керівники відділів, підрозділів та ін.) при оголошенні сигналу "Пожежна тривога" зобов'язані вжити всіх заходів з евакуації людей з будівлі назовні.

4. Обов'язки та дії працівників (мешканців) гуртожитку в разі виникнення пожежі.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник (мешканець) повинен:

негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – **101 (112)**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

повідомити про пожежу відповідну компетентну посадову особу та чергового на об'єкті;

у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

вжити заходів щодо оповіщення, евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі та надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Інструкцію розробив:

Інженер з охорони праці



Олександр Гріщенко